



Molnár János

Budapest
Angeli út 1/b.
1225

Iktatószám: **100002708814**

Felhasználási hely: **Szigetszentmiklós, Holdfény utca 10706-10755 hrsz.**

Ügyintéző: Decsi Lejla

Tárgy: Vízszolgáltatással kapcsolatos elvi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatásul közöljük, hogy a **Szigetszentmiklós, Holdfény utca 10706-10755 hrsz.** alatti ingatlanokon tervezett hétfévi házépítés vízbekötésről igényelt 0,4 m³/nap/ingatlan használati vízigényének ellátását biztosító független vízbekötés kiépítésének előfeltételeként az alábbiak teljesülése szükséges:

- Új D110 KPE (PE100, P16) közcső építése a Csepeli úton üzemelő NA150 mm-es vezetéktől kiindulva, a 10705/1 hrsz.-ú út megfelelő szélességben kiszabályozott **közterületi nyomvonalán** a 10755 hrsz.-ú ingatlan vízbekötése + 4m hosszban, végtűzcappal ellátva.
- A létesítendő ivóvíz közcső nyomvonalának teljes hosszában az MSZ 7487/2-80 szabvány szerinti közmű-, köztük az ivóvíz törzshálózat elhelyezéséhez, ill. üzemeltetéséhez szükséges közterületi elhelyezési feltételek biztosítás szükséges.

Az ivóvíz törzshálózat kiviteli tervezés megkezdése előtt kérjük a vezeték teljes hosszában az érintett útszakaszok kiszabályozott közterületi státuszát igazoló dokumentumok benyújtását Társaságunk részére (földhivatali térkép, tulajdoni lap, útkeresztmetszeti rajz).

A tervezett létesítmény használati vízigényének biztosításához **NA25** mm-es bekötést engedélyezünk, **NA20** mm-es vízmérővel.

A létesítendő vezetékre az illetékes Tűzvédelmi Hatósággal egyeztetett helyeken megfelelő számú föld feletti tűzcsap létesítése szükséges.

A területet ellátó medence fenékszintje: **137,90** mBf.

Elvi nyilatkozatunk 2 évig érvényes!

A munkálatok költsége a megrendelőt terheli. A törzshálózat kiviteli terveit Mérnökszolgálati Osztályunkra kell benyújtani jóváhagyásra. A fentiekre való hivatkozással a vízellátó törzshálózat tervezési feltételek jegyzőkönyvezése miatt, a tervezés tényleges megkezdése előtt a Mérnökszolgálati Osztályt a tervezőjünkkel együtt szíveskedjen felkeresni. Amennyiben a beruházó megbízott útján képviselteti magát, Megbízottját lássa el olyan megbízólevéllel, mely a lefektésre kerülő törzshálózati vezetékre vonatkozó szándéknyilatkozat átvételére illetve aláírására is feljogosítja.

Tájékoztatjuk tisztelt Címet, hogy a 2011. évi CCIX. törvény alapján a víziközművek kizárólagos tulajdonosai csak az állam vagy az illetékes települési Önkormányzatok lehetnek. A kitöltött és cégszerű aláírással ellátott Szándéknyilatkozat két példányát a kiviteli tervezés tényleges megkezdése előtt a Mérnökszolgálati Osztály szakterületi mérnökének át kell adni, mely feltétele a kiviteli terv jóváhagyásának.

A vízhálózat továbbvezetéséhez, épületen belüli szereléséhez, átalakításához társaságunk hozzájárulása szükséges. Az ingatlanon belüli házi vízhálózat terveinek jóváhagyását és a vízbekötés ügyintézését a Műszaki Ügyfélszolgálati Csoport végzi. A tervjóváhagyási eljáráshoz két sorozat M=1:50 méretarányú gépészeti tervet kérünk benyújtani „igénybejelentő terv jóváhagyáshoz” formanyomtatványunkkal együtt. Hivatkozott nyomtatványunk a Fővárosi Vízművek Zrt. weboldalán elérhető. A vízhálózat továbbvezetését illetve az épületen belüli szerelést csak a jóváhagyott tervek birtokában lehet megkezdni.

Az építendő vízvezeték a 18/1996 (VI.13.) KHVM rendelet előírásai szerint vízjogi engedély köteles, melynek beszerzése a beruházó feladata.

Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 55. § (4) bekezdése értelmében a kiásott, nyílt és biztonságos munkavégzésre alkalmas munkaárokba a bekötővezetők kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a bekötési vízmérő beszerelését a víziközmű-szolgáltató vagy az általa megbízott vállalkozó végzi. Ezek munkadíját az igénybejelentő köteles megelőlegezni.

A 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1) bekezdése alapján, ha a víziközmű nem állami vagy önkormányzati beruházásban jön létre, a beruházó a víziközmű tulajdonjogát a víziközmű üzembe helyezésének időpontjában az ellátásért felelősre átruházza. Az átruházásról a felek szerződést kötnek.

Vízhalozati terveket a Mérnökkamarai Névjegyzékben nyilvántartott, megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező készíthet.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. közcsőhálózatát, annak szerelvényeit, valamint a tűzcsapokat érintő bármilyen tevékenység (elzáró szerelvény zárás-nyitás, tűzcsapon vízvételzés, stb.) kizárólag a Társaság engedélyével, illetve szakfelügyelet mellett végezhető.


Elvi nyilatkozatunkat az építési engedély kérelemhez, illetve a jóváhagyásra társaságunkhoz benyújtandó gépészeti tervdokumentációhoz kell csatolni.

A nem lakossági felhasználó víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, az új bekötés megvalósítását megelőzően.

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmények.

Budapest, 2017. február 8.

Tisztelettel:


Horváth Levente
Műszaki Engedélyeztetési és
Ellenőrzési Osztályvezető


Jakócs Krisztián
Csoportvezető